

#### ◇デマンド配線キット

室内機に取り付けて、現地のデマンド信号をデマンド配線キットで受けます。

デマンド配線キットにて室内機の吸い込みサーモに抵抗を付加します。

抵抗付加により、吸い込み温度を冷房10℃、暖房36℃とみなして強制的に空調機をサーモ停止させて、送風運転にしてデマンド制御対応をするものです。

マルチ機(LX)は、室外機、集中コントローラSL2, 3にデマンド制御対応機能が有ります。

店舗PACには、対応機能がないので店舗PAC対応品とも言えます。

又、既設機への追加取り付けについてはご相談ください。

但し、機種によっては対応出来ない場合が有ります。